

15.12.2010

יחידת המכרזים

הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ

בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, מודיעה בזאת מקורות כי בכוונתה להתקשר עם ספק חוץ לצורך רכישת מגוף פרפר 80 " PN-40.

רצ"ב להודעה זו חוות דעת הגורם המקצועי כי אין בישראל טובין או יצרן למוצר כנ"ל וכן עיקרי ההתקשרות.

אדם הסבור כי קיים יצרן ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות למקורות בנושא וזאת לא יאוחר מיום 2.1.2011.

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות פקס מס' 03-6230870.
יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 03-6230577 (יפה דהן) או במייל yadahan@mekorot.co.il.

לכל פנייה יש לצרף פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד) וכן את פרטיו של הספק הישראלי, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.

יפה דהן מנהלת מח' היבוא
מקורות חברת המים לישראל
טל' 03-6230577 פקס 03-6230870
מייל: yadahan@mekorot.co.il

15 דצמבר 2010
 ח' טבת תשע"א

הנדון: רכישת מגופי פרפר "PN-40 80" עבור חברת מקורות

1. מקורות מתעתדת לרכוש 1 מגופי פרפר בקוטר 80" בלחץ PN-40 לשימוש במי שתייה.

2. להלן הדרישות הטכניות המינימאליות הנדרשות מהמוצר:

מגוף פרפר אטימה מתכת על מתכת 80"	סוג המגוף:	2.1
אטימה דו-כיוונית. PN-40	גודל:	2.2
290 מטר.	סוג האטימה:	2.3
32,500 מק"ש.	דירוג הלחץ:	2.4
5 – 50 מעלות	לחץ מקסימאלי נדרש:	2.5
	ספיקה:	2.6
	טמפרטורת עבודה:	2.7
	צלסיום.	
כחול (RAL 5010).	גוון חיצוני:	2.8
פלב"מ 316	חומר מבנה תושבת הגוף:	2.9
פלב"מ 316	חומר מבנה הברגים הפנימיים:	2.10
Rotork IQ, Auma Aumatic, BIFFI	סוג של מפעיל חשמלי:	2.11
2000		
12 – 14 דקות	זמן פתיחה / סגירה:	2.12

3. על יצרן המגוף להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות 15 שנים בפיתוח וייצור מגופים בטכנולוגיה התואמת לדרישות המופיעות במפרט מקורות ויוצג בארץ ע"י נציג ישראלי מאושר (שהודרך והוסמך ע"י היצרן למתן שירות בתחזוקה, התקנה והפעלת המגוף, בעל ניסיון של לפחות 5 שנים באספקה ובתמיכה טכנית של ציוד בתחום האביזרים, ובעל יכולת לבצע בדיקות המגופים בארץ על פי דרישות מפרט מקורות.

4. למיטב ידיעתי אין יצרן בארץ העונה על כל הדרישות הנ"ל.

בברכה
 גרגורי מאסין