

מקורות חברת מים בע"מ
יחידת רכש ולוגיסטיקה

מכרז טכנולוגי
מתקן טיפול במים
נחל הירקון
מכרז מס' R-42/2019

-הודעה בדבר תיקון דרישה בתנאי סף-

בהמשך למודעה מיום 25.9.2019 בדבר פרסום המכרז - במקורות חברת מים בע"מ (להלן: "מקורות") מודיעה בזאת:

1. שינוי מועדים –

- א. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 20.2.2020.
- ב. מועד הגשת הצעות נדחה ליום 31.3.2020 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 16:00 (זמן ישראל).

2. שינויים בתנאי הסף -

- א. ההגדרה למונח "Membranes" בסעיף 7.5.3 לכרך 1 (RFP), מוחלפת בהגדרה שלהלן

"Membranes" – submerged PVDF hollow fiber reinforced membranes with a maximum pore size of 0.1 μm and with a minimum tensile strength of 300N.

- ב. טבלה מס' 1 שבסעיף 7.5.1 לכרך 1 הנ"ל מוחלפת בטבלה שלהלן:

Table 1: Required Water Quality of the Reference Plant.

Parameter	Units	Guaranteed Value	Analysis Frequency
Turbidity	NTU	< 1	On-Line
<u>In a NDWTP</u> (*): Removal of Fecal Coli <u>In a DWTP(**)</u> : Removal of Total Coli (***)	log removal	≥ 4	2/week
pH		6.5 – 8.5	1/week

(*) NDWTP=Non Drinking Water Treatment Plant

(**) DWTP= Drinking Water Treatment Plant

(***) In cases the feed water Fecal coli (in a WWTP) or Total Coli (in a DWTP) is lower than 10^4 CFU, then the product quality shall average at $CFU \leq 1$.

3. אחד מתנאיי הסף להגשת הצעה במכרז הינו השתתפות בכנס וסיור מציעים. בהתאם תאגיד המעוניין להגיש הצעה יודיע עד ליום 16.1.2020 לאיש הקשר מטעם מקורות, גב' ליהי כהן (בדוא"ל lcohen@MEKOROT.CO.IL) על רצונו להשתתף בכנס וסיור מציעים (יש לוודא כי הבקשה נתקבלה בטל' 03-6230650). ככל ותתקבל בקשה לקיומו של כנס וסיור כאמור – אזי פרטים בעניינו יובאו בגדר הודעה נפרדת. תאגידים שהשתתפו בכנס וסיור המציעים שהתקיים ביום 31.10.2019 יהיו פטורים מהשתתפות בכנס וסיור נוסף ככל וייקבע.

יחידת רכש ולוגיסטיקה
המודעה תפורסם באתר האינטרנט של מקורות מדור המכרזים
www.mekorot.co.il