



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : קולחי גוש עציון

שם מאגר: קולחי גוש עציון

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.17	מג"ל	בורון	B	22/06/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
2	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	22/06/21	
60.7	מג"ל	סידן	CA	22/06/21	
132	מג"ל	כלוריד	CL	22/06/21	
37	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	22/06/21	
8.4	מג"ל	חמצן מומס	DO	22/06/21	
1128	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	22/06/21	
3500	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	22/06/21	
25.8	מג"ל	אשלגן	K	22/06/21	
22.5	מג"ל	מגנזיום	MG	22/06/21	
106	מג"ל	נתרן	NA	22/06/21	
20.5	מג"ל	אמוניה	NH4	22/06/21	
17.7	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	22/06/21	
2.34	מג"ל	חנקית	NO2	22/06/21	
1	מג"ל	חנקה	NO3	22/06/21	
18.632	מג"ל	חנקן כללי	NT	22/06/21	
7.98	-	הגבה בשדה	PHFD	22/06/21	
16.5	מג"ל	זרחה	PO4	22/06/21	
2.952	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	22/06/21	
38	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	22/06/21	
16.2	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	22/06/21	
16.2	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	22/06/21	
7000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	22/06/21	יציאה ממאגר אחרי חיטוי
2.7	מג"ל	כלור כללי	RTCL	22/06/21	