

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : קולחי גוש עציון

שם מאגר: קולחי גוש עציון

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.2	מג"ל	בורון	B	19/10/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
2	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	19/10/21	
58.3	מג"ל	סידן	CA	19/10/21	
104	מג"ל	כלוריד	CL	19/10/21	
30	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	19/10/21	
4.93	מג"ל	חמצן מומס	DO	19/10/21	
1115	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	19/10/21	
16000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	19/10/21	
25.1	מג"ל	אשלגן	K	19/10/21	
17.4	מג"ל	מגנזיום	MG	19/10/21	
97	מג"ל	נתרן	NA	19/10/21	
37.1	מג"ל	אמוניה	NH4	19/10/21	
35.74	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	19/10/21	
1.45	מג"ל	חנקית	NO2	19/10/21	
3	מג"ל	חנקה	NO3	19/10/21	
36.865	מג"ל	חנקן כללי	NT	19/10/21	
7.18	-	הגבה בשדה	PHFD	19/10/21	
11.8	מג"ל	זרחה	PO4	19/10/21	
2.8638	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	19/10/21	
5.5	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	19/10/21	
4.3	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	19/10/21	
16000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	19/10/21	יציאה ממאגר אחרי חיטוי
2.2	מג"ל	כלור כללי	RTCL	19/10/21	