

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : חדרה מפ.קולחין

שם מאגר: דומירא מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.09	מג"ל	בורון	B	19/10/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	19/10/21	
97	מג"ל	סידן	CA	19/10/21	
175	מג"ל	כלוריד	CL	19/10/21	
23	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	19/10/21	
3.87	מג"ל	חמצן מומס	DO	19/10/21	
1265	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	19/10/21	
54000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	19/10/21	
21.9	מג"ל	אשלגן	K	19/10/21	
21.4	מג"ל	מגנזיום	MG	19/10/21	
126	מג"ל	נתרן	NA	19/10/21	
3.59	מג"ל	אמוניה	NH4	19/10/21	
4.6	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	19/10/21	
1.45	מג"ל	חנקית	NO2	19/10/21	
30	מג"ל	חנקה	NO3	19/10/21	
11.935	מג"ל	חנקן כללי	NT	19/10/21	
7.8	-	הגבה בשדה	PHFD	19/10/21	
7.2	מג"ל	זרחה	PO4	19/10/21	
3.016	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	19/10/21	
2.1	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	19/10/21	
1.22	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	19/10/21	
170000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	19/10/21	יציאה ממאגר אחרי חיטוי
1.1	מג"ל	כלור כללי	RTCL	19/10/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : חדרה מפ.קולחין

שם מאגר: זיתא קולחים מאג

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.09	מג"ל	בורון	B	19/10/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	19/10/21	
98	מג"ל	סידן	CA	19/10/21	
175	מג"ל	כלוריד	CL	19/10/21	
22	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	19/10/21	
7.54	מג"ל	חמצן מומס	DO	19/10/21	
1253	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	19/10/21	
5400	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	19/10/21	
21.4	מג"ל	אשלגן	K	19/10/21	
22	מג"ל	מגנזיום	MG	19/10/21	
127	מג"ל	נתרן	NA	19/10/21	
1.99	מג"ל	אמוניה	NH4	19/10/21	
3.44	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	19/10/21	
1.76	מג"ל	חנקית	NO2	19/10/21	
31	מג"ל	חנקה	NO3	19/10/21	
11.098	מג"ל	חנקן כללי	NT	19/10/21	
8.15	-	הגבה בשדה	PHFD	19/10/21	
6.3	מג"ל	זרחה	PO4	19/10/21	
3.0175	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	19/10/21	
15	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	19/10/21	
6.4	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	19/10/21	
920	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	19/10/21	יציאה ממאגר אחרי חיטוי
1.04	מג"ל	כלור כללי	RTCL	19/10/21	