



## טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : חדרה מפ.קולחין

שם מאגר: דומירא מאגר

פרמטרים כלליים						
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום	
0.1	מג"ל	בורן	B	13/07/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי	
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	13/07/21		
92	מג"ל	סידן	CA	13/07/21		
167	מג"ל	כלוריד	CL	13/07/21		
23	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	13/07/21		
3.76	מג"ל	חמצן מומס	DO	13/07/21		
1216	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	13/07/21		
35000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	13/07/21		
22.5	מג"ל	אשלגן	K	13/07/21		
23.2	מג"ל	מגנזיום	MG	13/07/21		
114	מג"ל	נתרן	NA	13/07/21		
3.59	מג"ל	אמוניה	NH4	13/07/21		
5.02	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	13/07/21		
2.06	מג"ל	חנקית	NO2	13/07/21		
17	מג"ל	חנקה	NO3	13/07/21		
9.548	מג"ל	חנקן כללי	NT	13/07/21		
7.5	-	הגבה בשדה	PHFD	13/07/21		
2.35	מג"ל	זרחה	PO4	13/07/21		
2.7503	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	13/07/21		
3.2	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	13/07/21		
1.96	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	13/07/21		
110000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	13/07/21		יציאה ממאגר אחרי חיטוי
1.6	מג"ל	כלור כללי	RTCL	13/07/21		

## טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : חדרה מפ.קולחין

שם מאגר: זיתא קולחים מאג

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.1	מג"ל	בורן	B	26/07/21	<b>יציאה ממאגר לפני חיטוי</b>
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	26/07/21	
99	מג"ל	סידן	CA	26/07/21	
168	מג"ל	כלוריד	CL	26/07/21	
23	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	26/07/21	
10.38	מג"ל	חמצן מומס	DO	26/07/21	
1249	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	26/07/21	
130	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	26/07/21	
21.7	מג"ל	אשלגן	K	26/07/21	
23.5	מג"ל	מגנזיום	MG	26/07/21	
116	מג"ל	נתרן	NA	26/07/21	
7.52	מג"ל	אמוניה	NH4	26/07/21	
7.5	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	26/07/21	
1.88	מג"ל	חנקית	NO2	26/07/21	
10	מג"ל	חנקה	NO3	26/07/21	
10.364	מג"ל	חנקן כללי	NT	26/07/21	
7.62	-	הגבה בשדה	PHFD	26/07/21	
5.55	מג"ל	זרחה	PO4	26/07/21	
2.7212	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	26/07/21	
26	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	26/07/21	
9.77	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	26/07/21	
130	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	26/07/21	<b>יציאה ממאגר אחרי חיטוי</b>
1.21	מג"ל	כלור כללי	RTCL	26/07/21	