



דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתייה

1. חברת מקורות כספק מי השתייה הגדול בישראל מבצעת מאות בדיקות איכות מים מידי יום. כל הבדיקות מבוצעות במעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות. לעיתים נדירות מתקבלת תוצאה חריגה. ברוב המוחלט של המקרים החריגה היא בחיידק האינדיקטורי קוליפורם. בעקבות החריגה מתבצעת תמיד בדיקה חוזרת. לאחר שבבדיקה החוזרת כל התוצאות תקינות ואין ממצא נוסף המעורר חשד לפגיעה בשלמות מערכת אספקת המים, משרד הבריאות מאשר את המשך אספקת המים לשתייה.

2. התקבלה תוצאה חריגה בחיבור צרכן מס 24671 המספק מים לצרכן אשקלון עתיקות בריכה הנמצא במחוז אשקלון להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדיגום מתאריך 08/11/2021 :

אשריכיה קולי	*	1	<	ב 100 מ"ל מים	תוצאה תקינה
כלור חופשי		0.42		מג"ל	תוצאה תקינה
עכירות שדה		0.39		יע"ן	תוצאה תקינה
קוליפורם		13		ב 100 מ"ל מים	תוצאה חריגה

3. דיווח הועבר למשרד הבריאות מייד עם קבלת התוצאות כנדרש.

4. ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות :

- בוצעו בדיקות שדה כחלק מסקר תברואי

- דיגום חוזר בנקודת הדיגום בה התקבלה החריגה כחלק מסקר תברואי

- התקבלו תוצאות תקינות בנקודות דיגום מקבילות ברשת האספקה ביום החריגה

5. לאחר ביצוע הפעולות המתוארות לעיל, נמצא שהמים עומדים באיכות הנדרשת על פי תקנות מי השתייה.

להלן פירוט התוצאות :

תאריך דיגום 09/11/2021 , בחיבור צרכן מס 24671 המספק מים לצרכן עירית אשקלון

כלור חופשי		0.34		מג"ל	תוצאה תקינה
עכירות שדה		0.29		יע"ן	תוצאה תקינה
קוליפורם	*	1	<	ב 100 מ"ל מים	תוצאה תקינה
קוליפורם צואתי	*	1	<	ב 100 מ"ל מים	תוצאה תקינה