



דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתייה

1. חברת מקורות כספק מי השתייה הגדול בישראל מבצעת מאות בדיקות איכות מים מידי יום. כל הבדיקות מבוצעות במעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות. לעיתים נדירות מתקבלת תוצאה חריגה. ברוב המוחלט של המקרים החריגה היא בחיידק האינדיקטורי קוליפורם. בעקבות החריגה מתבצעת תמיד בדיקה חוזרת. לאחר שבבדיקה החוזרת כל התוצאות תקינות ואין ממצא נוסף המעורר חשד לפגיעה בשלמות מערכת אספקת המים, משרד הבריאות מאשר את המשך אספקת המים לשתייה.

2. התקבלה תוצאה חריגה בחיבור צרכן מס המספק מים לצרכן מבוא דותן בר' הנמצא במחוז המרכז

להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדיוגום מתאריך 02/06/2022 :

אשריכיה קולי	*	1	<	ב 100 מ"ל מים	תוצאה תקינה
כלור חופשי	*	0.05	<	מג"ל	תוצאה תקינה
עכירות שדה		0.38		יע"ן	תוצאה תקינה
קוליפורם		1		ב 100 מ"ל מים	תוצאה חריגה

3. דיווח הועבר למשרד הבריאות מייד עם קבלת התוצאות כנדרש.

4. ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות :

- בוצעו דיגומים בנקודות דיגום נוספות כחלק מסקר תברואי
- דיגום חוזר בנקודת הדיגום בה התקבלה החריגה כחלק מסקר תברואי
- החריגה דווחה באופן מיידי למשרד הבריאות וטופלה בתאום מלא עם משרד הבריאות ועל פי הנחיותיו
- התקבלו תוצאות תקינות בנקודות דיגום מקבילות ברשת האספקה ביום החריגה

5. לאחר ביצוע הפעולות המתוארות לעיל, נמצא שהמים עומדים באיכות הנדרשת על פי תקנות מי השתייה. הבדיקה בוצעה בהמשך להודעת משה"ב על ממצא חריג מיום 1.6.22. ביום החריגה התקבלה תוצאה תקינה בנקודה סמוכה ברשת - חרמש 1312038. במבוא דותן קיימת מערכת הכלרה של מקורות בשל ממצאי כלור נמוך כאשר מסופקים מי כנרת. התקבלה תוצאה תקינה בכניסה לבריכה לפני הכלרה, למחרת החריגה. מקור המים הוחלף לאחר החריגה ע"י הפעלת קידוח ואדי ערה 3. הופסקה הספקת מי כנרת לאזור החל מיום 6.6.22.

להלן פירוט התוצאות :

תאריך דיגום 03/06/2022 , בחיבור צרכן מס המספק מים לצרכן מבוא דותן בר'

כלור חופשי	0.45			מג"ל	תוצאה תקינה
עכירות שדה	0.21			יע"ן	תוצאה תקינה
קוליפורם	*	1	<	ב 100 מ"ל מים	תוצאה תקינה
קוליפורם צואתי	*	1	<	ב 100 מ"ל מים	תוצאה תקינה

תאריך דיגום 03/06/2022 , במתקן ריחן למ. דותן וח

כלור חופשי	0.05			מג"ל	תוצאה תקינה
עכירות שדה	0.24			יע"ן	תוצאה תקינה
קוליפורם	*	1	<	ב 100 מ"ל מים	תוצאה תקינה
קוליפורם צואתי	*	1	<	ב 100 מ"ל מים	תוצאה תקינה

* התוצאה שהתקבלה בבדיקה זו קטנה מסף הדיווח של השיטה. כלומר – הגורם שנבדק לא התגלה במים.