



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

| פרמטרים כלליים        |                  |             |                |           |       |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| נקודת דיגום           | מועד דיגום       | סימול פרמטר | שם פרמטר       | יחידה     | תוצאה |
| מאגר דרומי לפני הכלרה | 02-04-2024 11:45 | TURBFD      | עכירות שדה     | NTU       | 7.5   |
|                       | 02-04-2024 11:45 | Cl          | כלוריד         | mg/l      | 190   |
|                       | 02-04-2024 11:45 | EC          | מוליכות חשמלית | µS/cm     | 1249  |
|                       | 02-04-2024 11:45 | Mg          | מגנזיום        | mg/l      | 22.6  |
|                       | 02-04-2024 11:45 | Na          | נתרן           | mg/l      | 122   |
|                       | 02-04-2024 11:45 | NH4         | אמוניה         | mg/l      | 0.16  |
|                       | 02-04-2024 11:45 | NO2         | חנקית          | mg/l      | 1.19  |
|                       | 02-04-2024 11:45 | NO3         | חנקה           | mg/l      | 33    |
|                       | 02-04-2024 11:45 | SAR         | יחס ספיחת נתרן | unit      | 3.1   |
|                       | 02-04-2024 11:45 | FMPN        | קוליפורם צואתי | MPN/100ml | 8.5   |
|                       | 02-04-2024 11:45 | B           | בורון          | mg/l      | 0.12  |
|                       | 02-04-2024 11:45 | CBODF       | צח"ב מסונן     | mg/l      | < 1   |
|                       | 02-04-2024 11:45 | ECFD        | מוליכות שדה    | µS/cm     | 1219  |
|                       | 02-04-2024 11:45 | K           | אשלגן          | mg/l      | 33.7  |
|                       | 02-04-2024 11:45 | NKJT        | חנקן קלדהל     | mg/l      | 1.61  |

שם מאגר: בית חרות מערבית

| פרמטרים כלליים      |                  |             |                             |           |        |
|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|
| נקודת דיגום         | מועד דיגום       | סימול פרמטר | שם פרמטר                    | יחידה     | תוצאה  |
| בית חרות לפני הכלרה | 09-04-2024 09:30 | NT          | חנקן כללי מחושב             |           | 12.17  |
|                     | 09-04-2024 09:30 | Ca          | סידן                        | mg/l      | 72     |
|                     | 09-04-2024 09:30 | CODF        | צח"כ מסונן                  | mg/l      | 21     |
|                     | 09-04-2024 09:30 | DO          | חמצן מומס                   | mg/l      | 7.24   |
|                     | 07-04-2024 11:00 | TURBFD      | עכירות שדה                  | NTU       | 3.25   |
|                     | 09-04-2024 09:30 | oPO4        | זרחה                        | mg/l      | 2.42   |
|                     | 09-04-2024 09:30 | TSS         | מוצקים מרחפים<br>105 צלסיוס | mg/l      | 21     |
|                     | 09-04-2024 09:30 | TURBFD      | עכירות שדה                  | NTU       | 15.4   |
|                     | 07-04-2024 11:00 | FMPN        | קוליפורם צואתי              | MPN/100ml | > 2420 |
|                     | 09-04-2024 09:30 | Cl          | כלוריד                      | mg/l      | 246    |
|                     | 09-04-2024 09:30 | EC          | מוליכות חשמלית              | µS/cm     | 1485   |
|                     | 09-04-2024 09:30 | Mg          | מגנזיום                     | mg/l      | 20.1   |
|                     | 09-04-2024 09:30 | Na          | נתרן                        | mg/l      | 164    |
|                     | 09-04-2024 09:30 | NO2         | חנקית                       | mg/l      | 8.96   |
|                     | 09-04-2024 09:30 | NO3         | חנקה                        | mg/l      | 14     |

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: בית חרות מערבית

| פרמטרים כלליים |       |                |             |                  |                     |
|----------------|-------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| תוצאה          | יחידה | שם פרמטר       | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום         |
| 4.4            | unit  | יחס ספיחת נתון | SAR         | 09-04-2024 09:30 | בית חרות לפני הכלרה |
| < 0.1          | mg/l  | כלור כללי      | RTCL        | 07-04-2024 11:00 |                     |
| 0.17           | mg/l  | בורון          | B           | 09-04-2024 09:30 |                     |
| < 1            | mg/l  | צח"ב מסונן     | CBODF       | 09-04-2024 09:30 |                     |
| 1501           | µS/cm | מוליכות שדה    | ECFD        | 09-04-2024 09:30 |                     |
| 50.5           | mg/l  | אשלגן          | K           | 09-04-2024 09:30 |                     |
| 4.68           | mg/l  | אמוניה         | NH4         | 09-04-2024 09:30 |                     |
| 6.37           | mg/l  | חנקן קלדהל     | NKJT        | 09-04-2024 09:30 |                     |

שם מאגר:

| פרמטרים כלליים |           |                |             |                  |                               |
|----------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| תוצאה          | יחידה     | שם פרמטר       | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום                   |
| 3.25           | NTU       | עכירות שדה     | TURBFD      | 07-04-2024 11:00 | בית חרות א"ה<br>'לאחר 30 דק   |
| 1990           | MPN/100ml | קוליפורם צואתי | FMPN        | 07-04-2024 11:00 |                               |
| 0.8            | mg/l      | כלור כללי      | RTCL        | 07-04-2024 11:00 |                               |
| 3.15           | NTU       | עכירות שדה     | TURBFD      | 04-04-2024 09:20 | בית חרות שוחת<br>כניסה        |
| 0.96           | mg/l      | כלור כללי      | RTCL        | 04-04-2024 09:20 |                               |
| 1.05           | NTU       | עכירות שדה     | TURBFD      | 02-04-2024 12:00 | מאגר דרומי א"ה<br>'לאחר 30 דק |
| 1              | MPN/100ml | קוליפורם צואתי | FMPN        | 02-04-2024 12:00 |                               |
| 2              | MPN/100ml | קוליפורם צואתי | FMPN        | 08-04-2024 10:40 | מאגר צפוני א"ה<br>'לאחר 30 דק |
| 0.8            | mg/l      | כלור כללי      | RTCL        | 08-04-2024 10:40 |                               |