



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) (SR-3) מאגר	07-04-2024 10:30	Cl	כלוריד	mg/l	283
	07-04-2024 10:30	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1287

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	07-04-2024 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	306
	07-04-2024 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1627

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות	02-04-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	2.48
	07-04-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	3.72
	09-04-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.7
	14-04-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.1
	24-04-2024 08:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	3.3
	25-04-2024 08:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	4.83
	02-04-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	07-04-2024 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	09-04-2024 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	14-04-2024 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	24-04-2024 08:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	25-04-2024 08:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	02-04-2024 10:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.23
	07-04-2024 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.45
	09-04-2024 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.48
	14-04-2024 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	2.06
	24-04-2024 08:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.47
	25-04-2024 08:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.22
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	02-04-2024 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		17.82
	09-04-2024 09:00	NT	חנקן כללי מחושב		18.68
	02-04-2024 10:00	Ca	סידן	mg/l	59.8
	02-04-2024 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	3

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	02-04-2024 10:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	29
	02-04-2024 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	5.08
	02-04-2024 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	3.5
	09-04-2024 09:00	CBOD	צח"ב	mg/l	4
	02-04-2024 10:00	PO4	זרחה	mg/l	10.3
	02-04-2024 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.39
	02-04-2024 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	5.12
	02-04-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	2.18
	02-04-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	2.18
	09-04-2024 09:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	16
	09-04-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.7
	02-04-2024 10:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	< 1
	02-04-2024 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	306
	02-04-2024 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1620
	02-04-2024 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µS/cm	1591
	02-04-2024 10:00	K	אשלגן	mg/l	34.7
	02-04-2024 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	29
	02-04-2024 10:00	Na	נתרן	mg/l	193
	02-04-2024 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	8.07
	02-04-2024 10:00	NO2	חנקית	mg/l	3.2
	02-04-2024 10:00	NO3	חנקה	mg/l	35
	02-04-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	201.4
	09-04-2024 09:00	NH4	אמוניה	mg/l	8.79
	09-04-2024 09:00	NO2	חנקית	mg/l	4.84
	09-04-2024 09:00	NO3	חנקה	mg/l	36
	17-04-2024 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	314
	17-04-2024 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1636
	02-04-2024 10:00	B	בורון	mg/l	0.24
	02-04-2024 10:00	COD	צח"כ	mg/l	29
	02-04-2024 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	8.72
	09-04-2024 09:00	COD	צח"כ	mg/l	27
	09-04-2024 09:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	9.04

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	01-04-2024 09:00	NT	חנקן כללי מחושב		8.45
	01-04-2024 09:00	Ca	סידן	mg/l	53
	01-04-2024 09:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	16
	01-04-2024 09:00	CBOD	צח"ב	mg/l	הפרעות רקע
	01-04-2024 09:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	15.1
	03-04-2024 08:00	CBOD	צח"ב	mg/l	6
	03-04-2024 08:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	11
	08-04-2024 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	5
	08-04-2024 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	18
	09-04-2024 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	3
	01-04-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	6.35
	01-04-2024 09:00	PO4	זרחה	mg/l	3.07
	01-04-2024 09:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.22
	01-04-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	6.35
	01-04-2024 09:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	3.33
	03-04-2024 08:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	7.14
	03-04-2024 08:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	7.14
	08-04-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	15.3
	08-04-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	15.3
	09-04-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	4.3
	01-04-2024 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	3.1
	01-04-2024 09:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	< 1
	01-04-2024 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	198
	01-04-2024 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1067
	01-04-2024 09:00	ECFD	מוליכות שדה	µS/cm	1058
	01-04-2024 09:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.04
	01-04-2024 09:00	NO2	חנקית	mg/l	0.23
	01-04-2024 09:00	NO3	חנקה	mg/l	29
	01-04-2024 09:00	B	בורון	mg/l	0.15
	01-04-2024 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	198
	01-04-2024 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1067
	01-04-2024 09:00	K	אשלגן	mg/l	12.5
	01-04-2024 09:00	Mg	מגנזיום	mg/l	23.7

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
116	mg/l	נתרן	Na	01-04-2024 09:00	מאגר הצד ל"ה
4.1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	03-04-2024 08:00	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	08-04-2024 10:00	
201	mg/l	כלוריד	Cl	08-04-2024 10:00	
1087	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	08-04-2024 10:00	
201	mg/l	כלוריד	Cl	14-04-2024 09:00	
1080	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	14-04-2024 09:00	
33	mg/l	צח"כ	COD	01-04-2024 09:00	
1.7	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	01-04-2024 09:00	
31	mg/l	צח"כ	COD	03-04-2024 08:00	
28	mg/l	צח"כ	COD	08-04-2024 10:00	
21	mg/l	צח"כ	COD	09-04-2024 10:00	

שם מאגר: גלבוע מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
334	mg/l	כלוריד	Cl	08-04-2024 09:00	SR-6 גלבוע מאגר
1569	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	08-04-2024 09:00	