

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי גוש עציון לדיווח

שם מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
579.4	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	18-06-2024 10:00	גוש עציון א"ה אחרי מסננים
6	NTU	עכירות שדה	TURBFD	18-06-2024 10:00	
3.5	mg/l	כלור כללי	RTCL	18-06-2024 10:00	
42.65		חנקן כללי מחושב	NT	18-06-2024 10:00	גוש עציון לפני הכלרה
66.8	mg/l	סידן	Ca	18-06-2024 10:00	
34	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	18-06-2024 10:00	
3.5	mg/l	חמצן מומס	DO	18-06-2024 10:00	
11.65	mg/l	זרחה	oPO4	18-06-2024 10:00	
7.7	unit	הגבה בשדה	pHFD	18-06-2024 10:00	
2.49	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	18-06-2024 10:00	
11	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	18-06-2024 10:00	
6	NTU	עכירות שדה	TURBFD	18-06-2024 10:00	
6	NTU	עכירות שדה	TURBFD	18-06-2024 10:00	
0.17	mg/l	בורון	B	18-06-2024 10:00	
2	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	18-06-2024 10:00	
116	mg/l	כלוריד	Cl	18-06-2024 10:00	
1233	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	18-06-2024 10:00	
1186	µS/cm	מוליכות שדה	ECFD	18-06-2024 10:00	
24.8	mg/l	אשלגן	K	18-06-2024 10:00	
25.1	mg/l	מגנזיום	Mg	18-06-2024 10:00	
94	mg/l	נתרן	Na	18-06-2024 10:00	
41.47	mg/l	אמוניה	NH4	18-06-2024 10:00	
42.1	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	18-06-2024 10:00	
1.23	mg/l	חנקית	NO2	18-06-2024 10:00	
2	mg/l	חנקה	NO3	18-06-2024 10:00	
204.6	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	18-06-2024 10:00	