

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי גוש עציון לדיווח

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
5	NTU	עכירות שדה	TURBFD	21-07-2024 10:00	גוש עציון א"ה אחרי מסננים
6130	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	21-07-2024 10:00	
1.5	mg/l	כלור כללי	RTCL	21-07-2024 10:00	
5	NTU	עכירות שדה	TURBFD	21-07-2024 10:00	גוש עציון לפני הכלרה
19900	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	21-07-2024 10:00	
0.14	mg/l	בורן	B	23-07-2024 10:30	
70	mg/l	סידן	Ca	23-07-2024 10:30	
2	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	23-07-2024 10:30	
123	mg/l	כלוריד	Cl	23-07-2024 10:30	
34	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	23-07-2024 10:30	
3.2	mg/l	חמצן מומס	DO	23-07-2024 10:30	
1255	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	23-07-2024 10:30	
1250	µS/cm	מוליכות שדה	ECFD	23-07-2024 10:30	
25.8	mg/l	אשלגן	K	23-07-2024 10:30	
26.5	mg/l	מגנזיום	Mg	23-07-2024 10:30	
99	mg/l	נתרן	Na	23-07-2024 10:30	
37.73	mg/l	אמוניה	NH4	23-07-2024 10:30	
31.1	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	23-07-2024 10:30	
1.47	mg/l	חנקית	NO2	23-07-2024 10:30	
1	mg/l	חנקה	NO3	23-07-2024 10:30	
31.75		חנקן כללי מחושב	NT	23-07-2024 10:30	
9.18	mg/l	זרחה	oPO4	23-07-2024 10:30	
7.6	unit	הגבה בשדה	pHFD	23-07-2024 10:30	
2.56	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	23-07-2024 10:30	
5.9	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	23-07-2024 10:30	
4.7	NTU	עכירות שדה	TURBFD	23-07-2024 10:30	