

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי גוש עציון לדיווח

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
גוש עציון א"ה אחרי מסננים	27-08-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	6
	27-08-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	100
	27-08-2024 10:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.1
גוש עציון לפני הכלרה	27-08-2024 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		42.17
	27-08-2024 10:00	Ca	סידן	mg/l	72
	27-08-2024 10:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	32
	27-08-2024 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	3.2
	27-08-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	16100
	27-08-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	6
	27-08-2024 10:00	oPO4	זרחה	mg/l	8.9
	27-08-2024 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.6
	27-08-2024 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	2.59
	27-08-2024 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	4.3
	27-08-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	6
	27-08-2024 10:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.1
	27-08-2024 10:00	B	בורון	mg/l	0.12
	27-08-2024 10:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	1
	27-08-2024 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	130
	27-08-2024 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1322
	27-08-2024 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µS/cm	1358
	27-08-2024 10:00	K	אשלגן	mg/l	27.6
	27-08-2024 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	29.1
	27-08-2024 10:00	Na	נתרן	mg/l	103
	27-08-2024 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	39.67
	27-08-2024 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	41.1
	27-08-2024 10:00	NO2	חנקית	mg/l	2.72
	27-08-2024 10:00	NO3	חנקה	mg/l	1