

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי איילון-לטרון לדיווח

שם מאגר: תעוז מאגר

| פרמטרים כלליים |           |                             |             |                  |                 |
|----------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| תוצאה          | יחידה     | שם פרמטר                    | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום     |
| 3.4            | NTU       | עכירות שדה                  | TURBFD      | 07-10-2024 08:00 | תעוז לפני הכלרה |
| 14.8           | MPN/100ml | קוליפורם צאתי               | FMPN        | 07-10-2024 08:00 |                 |
| 0.3            | mg/l      | כלור כללי                   | RTCL        | 07-10-2024 08:00 |                 |
| 0.22           | mg/l      | בורון                       | B           | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 63.3           | mg/l      | סידן                        | Ca          | 09-10-2024 08:30 |                 |
| < 1            | mg/l      | צח"ב מסונן                  | CBODF       | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 281            | mg/l      | כלוריד                      | Cl          | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 19             | mg/l      | צח"כ מסונן                  | CODF        | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 2.7            | mg/l      | חמצן מומס                   | DO          | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 1519           | µS/cm     | מוליכות חשמלית              | EC          | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 1530           | µS/cm     | מוליכות שדה                 | ECFD        | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 29             | mg/l      | אשלגן                       | K           | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 26.9           | mg/l      | מגנזיום                     | Mg          | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 246            | mg/l      | נתרן                        | Na          | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 1.06           | mg/l      | אמוניה                      | NH4         | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 2.8            | mg/l      | חנקן קלדהל                  | NKJT        | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 0.77           | mg/l      | חנקית                       | NO2         | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 12             | mg/l      | חנקה                        | NO3         | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 5.65           |           | חנקן כללי מחושב             | NT          | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 7.17           | unit      | הגבה בשדה                   | pHFD        | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 6.53           | unit      | יחס ספיחת נתון              | SAR         | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 3.8            | mg/l      | מוצקים מרחפים<br>105 צלסיוס | TSS         | 09-10-2024 08:30 |                 |
| 3.2            | NTU       | עכירות שדה                  | TURBFD      | 09-10-2024 08:30 |                 |

שם מאגר: נשר קולחים מא

| פרמטרים כלליים |       |                 |             |                  |             |
|----------------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| תוצאה          | יחידה | שם פרמטר        | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום |
| 58.7           | mg/l  | סידן            | Ca          | 08-10-2024 10:00 | מאגר נשר    |
| 25             | mg/l  | צח"כ מסונן      | CODF        | 08-10-2024 10:00 |             |
| 11.72          |       | חנקן כללי מחושב | NT          | 08-10-2024 10:00 |             |
| 277            | mg/l  | כלוריד          | Cl          | 08-10-2024 10:00 |             |
| 2.89           | mg/l  | חמצן מומס       | DO          | 08-10-2024 10:00 |             |
| 1510           | µS/cm | מוליכות חשמלית  | EC          | 08-10-2024 10:00 |             |
| 10.83          | mg/l  | זרחה            | oPO4        | 08-10-2024 10:00 |             |
|                |       |                 |             |                  |             |

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי איילון-לטרון לדיווח

שם מאגר: נשר קולחים מא

| פרמטרים כלליים |           |                             |             |                  |             |
|----------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| תוצאה          | יחידה     | שם פרמטר                    | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום |
| 6.97           | unit      | הגבה בשדה                   | pHFD        | 08-10-2024 10:00 | מאגר נשר    |
| 4.99           | unit      | יחס ספיחת נתרן              | SAR         | 08-10-2024 10:00 |             |
| 12             | mg/l      | מוצקים מרחפים<br>105 צלסיוס | TSS         | 08-10-2024 10:00 |             |
| 5.8            | NTU       | עכירות שדה                  | TURBFD      | 08-10-2024 10:00 |             |
| 0.2            | mg/l      | בורון                       | B           | 08-10-2024 10:00 |             |
| < 1            | mg/l      | צח"ב מסונן                  | CBODF       | 08-10-2024 10:00 |             |
| 1485           | µS/cm     | מוליכות שדה                 | ECFD        | 08-10-2024 10:00 |             |
| 27.8           | mg/l      | אשלגן                       | K           | 08-10-2024 10:00 |             |
| 25.6           | mg/l      | מגנזיום                     | Mg          | 08-10-2024 10:00 |             |
| 1730           | MPN/100ml | קוליפורם צואתי              | FMPN        | 06-10-2024 08:00 |             |
| 0.1            | mg/l      | כלור כללי                   | RTCL        | 06-10-2024 08:00 |             |
| 6.7            | NTU       | עכירות שדה                  | TURBFD      | 06-10-2024 08:00 |             |
| 182            | mg/l      | נתרן                        | Na          | 08-10-2024 10:00 |             |
| 7.34           | mg/l      | אמוניה                      | NH4         | 08-10-2024 10:00 |             |
| 8              | mg/l      | חנקן קלדהל                  | NKJT        | 08-10-2024 10:00 |             |
| 7.3            | mg/l      | חנקית                       | NO2         | 08-10-2024 10:00 |             |
| 7              | mg/l      | חנקה                        | NO3         | 08-10-2024 10:00 |             |

שם מאגר:

| פרמטרים כלליים |           |                |             |                  |                         |
|----------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------------|
| תוצאה          | יחידה     | שם פרמטר       | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום             |
| 6.3            | MPN/100ml | קוליפורם צואתי | FMPN        | 07-10-2024 08:00 | תעוז א"ה אחרי<br>מסננים |
| 1.9            | mg/l      | כלור כללי      | RTCL        | 07-10-2024 08:00 |                         |
| 3.4            | NTU       | עכירות שדה     | TURBFD      | 07-10-2024 08:00 |                         |