



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי איילון-לטרון לדיווח

שם מאגר: נשר קולחים מא

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
8.54	mg/l	חנקן כללי מחושב	NT	11-02-2025 10:30	מאגר נשר
62	mg/l	סידן	Ca	11-02-2025 10:30	
23	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	11-02-2025 10:30	
2.6	mg/l	חמצן מומס	DO	11-02-2025 10:30	
1.7	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	11-02-2025 10:30	
1.5	NTU	עכירות שדה	TURBFD	11-02-2025 10:30	
208	mg/l	כלוריד	Cl	11-02-2025 10:30	
1380	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	11-02-2025 10:30	
24.8	mg/l	מגנזיום	Mg	11-02-2025 10:30	
158	mg/l	נתרן	Na	11-02-2025 10:30	
0.04	mg/l	חנקית	NO2	11-02-2025 10:30	
18.8	mg/l	זרחת	PO4	11-02-2025 10:30	
7.25	unit	הגבה בשדה	pHFD	11-02-2025 10:30	
4.29	unit	יחס ספיחת נתון	SAR	11-02-2025 10:30	
127.4	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	09-02-2025 09:00	
0.1	mg/l	כלור כללי	RTCL	09-02-2025 09:00	
1.5	NTU	עכירות שדה	TURBFD	09-02-2025 09:00	
0.21	mg/l	בורון	B	11-02-2025 10:30	
< 1	mg/l	צח"כ מסונן	CBODF	11-02-2025 10:30	
1370	µS/cm	מוליכות שדה	ECFD	11-02-2025 10:30	
26.7	mg/l	אשלגן	K	11-02-2025 10:30	
8.55	mg/l	אמוניה	NH4	11-02-2025 10:30	
8.46	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	11-02-2025 10:30	
< 1	mg/l	חנקת	NO3	11-02-2025 10:30	