

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט
בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר צפוני לפני הכלרה	22-12-2024 11:15	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	165
	24-12-2024 10:45	B	בורן	mg/l	0.12
	24-12-2024 10:45	Ca	סידן	mg/l	93
	24-12-2024 10:45	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	< 1
	24-12-2024 10:45	Cl	כלוריד	mg/l	237
	24-12-2024 10:45	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	16
	24-12-2024 10:45	DO	חמצן מומס	mg/l	4.08
	24-12-2024 10:45	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1524
	24-12-2024 10:45	ECFD	מוליכות שדה	µS/cm	1445
	24-12-2024 10:45	K	אשלגן	mg/l	43.8
	24-12-2024 10:45	Mg	מגנזיום	mg/l	30.4
	24-12-2024 10:45	Na	נתרן	mg/l	136
	24-12-2024 10:45	NH4	אמוניה	mg/l	0.2
	24-12-2024 10:45	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.59
	24-12-2024 10:45	NO2	חנקית	mg/l	0.7
	24-12-2024 10:45	NO3	חנקה	mg/l	39
	22-12-2024 11:15	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.1
	22-12-2024 11:15	TURBFD	עכירות שדה	NTU	15.4
	24-12-2024 10:45	NT	חנקן כללי מחושב		10.85
	24-12-2024 10:45	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.79
	24-12-2024 10:45	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	3.13
	24-12-2024 10:45	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	15.7
	24-12-2024 10:45	TURBFD	עכירות שדה	NTU	12.1

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר דרומי לפני הכלרה	15-12-2024 11:04	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	2420
	16-12-2024 12:23	B	בורן	mg/l	0.11
	16-12-2024 12:23	Ca	סידן	mg/l	99
	16-12-2024 12:23	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	2
	16-12-2024 12:23	Cl	כלוריד	mg/l	232
	16-12-2024 12:23	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	20
	16-12-2024 12:23	DO	חמצן מומס	mg/l	7.31

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
1489	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	16-12-2024 12:23	מאגר דרומי לפני הכלרה
1336	µS/cm	מוליכות שדה	ECFD	16-12-2024 12:23	
40.8	mg/l	אשלגן	K	16-12-2024 12:23	
32	mg/l	מגנזיום	Mg	16-12-2024 12:23	
147	mg/l	נתרן	Na	16-12-2024 12:23	
0.77	mg/l	אמוניה	NH4	16-12-2024 12:23	
3.14	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	16-12-2024 12:23	
0.67	mg/l	חנקית	NO2	16-12-2024 12:23	
24	mg/l	חנקה	NO3	16-12-2024 12:23	
0.2	mg/l	כלור כללי	RTCL	15-12-2024 11:04	
35	NTU	עכירות שדה	TURBFD	15-12-2024 11:04	
8.91		חנקן כללי מחושב	NT	16-12-2024 12:23	
4.55	mg/l	זרחה	oPO4	16-12-2024 12:23	
7.98	unit	הגבה בשדה	pHFD	16-12-2024 12:23	
3.29	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	16-12-2024 12:23	
24.3	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	16-12-2024 12:23	
16.2	NTU	עכירות שדה	TURBFD	16-12-2024 12:23	

שם מאגר: בית חרות מערבית

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
81	mg/l	סידן	Ca	30-12-2024 10:08	בית חרות לפני הכלרה
24	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	30-12-2024 10:08	
1.85	mg/l	חמצן מומס	DO	30-12-2024 10:08	
0.96	mg/l	זרחה	oPO4	30-12-2024 10:08	
3.3	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	30-12-2024 10:08	
2.85	NTU	עכירות שדה	TURBFD	30-12-2024 10:08	
201	mg/l	כלוריד	Cl	30-12-2024 10:08	
1383	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	30-12-2024 10:08	
28.4	mg/l	מגנזיום	Mg	30-12-2024 10:08	
128	mg/l	נתרן	Na	30-12-2024 10:08	
6.58	mg/l	חנקית	NO2	30-12-2024 10:08	
26	mg/l	חנקה	NO3	30-12-2024 10:08	
7.39	unit	הגבה בשדה	pHFD	30-12-2024 10:08	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: בית חרות מערבית

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
3.12	unit	יחס ספיחת נתון	SAR	30-12-2024 10:08	בית חרות לפני הכלרה
0.1	mg/l	בורון	B	30-12-2024 10:08	
< 1	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	30-12-2024 10:08	
1395	µS/cm	מוליכות שדה	ECFD	30-12-2024 10:08	
47.6	mg/l	אשלגן	K	30-12-2024 10:08	
6.27	mg/l	אמוניה	NH4	30-12-2024 10:08	
6.88	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	30-12-2024 10:08	
14.73		חנקן כללי מחושב	NT	30-12-2024 10:08	
62	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	30-12-2024 10:12	
0.3	mg/l	כלור כללי	RTCL	30-12-2024 10:12	
2.85	NTU	עכירות שדה	TURBFD	30-12-2024 10:12	

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
224.7	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	30-12-2024 10:14	בית חרות א"ה 'לאחר 30 דק
0.84	mg/l	כלור כללי	RTCL	30-12-2024 10:14	
3.3	NTU	עכירות שדה	TURBFD	30-12-2024 10:14	
0.95	mg/l	כלור כללי	RTCL	26-12-2024 11:44	בית חרות שוחת כניסה
2.65	NTU	עכירות שדה	TURBFD	26-12-2024 11:44	
123.9	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	15-12-2024 11:08	מאגר דרומי א"ה 'לאחר 30 דק
1.55	mg/l	כלור כללי	RTCL	15-12-2024 11:08	
36.8	NTU	עכירות שדה	TURBFD	15-12-2024 11:08	