



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
36.4	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	16-02-2025 11:50	מאגר צפוני לפני הכלרה
8.9	NTU	עכירות שדה	TURBFD	16-02-2025 11:50	
0.1	mg/l	כלור כללי	RTCL	16-02-2025 11:50	
92	mg/l	סידן	Ca	18-02-2025 10:05	
16	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	18-02-2025 10:05	
8.6	mg/l	חמצן מומס	DO	18-02-2025 10:05	
1485	μS/cm	מוליכות חשמלית	EC	18-02-2025 10:05	
11.49	mg/l	חנקן כללי מחושב	NT	18-02-2025 10:05	
2.7	mg/l	זרחת	oPO4	18-02-2025 10:05	
8.06	unit	הגבה בשדה	pHFD	18-02-2025 10:05	
3.19	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	18-02-2025 10:05	
11.4	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	18-02-2025 10:05	
9.7	NTU	עכירות שדה	TURBFD	18-02-2025 10:05	
0.11	mg/l	בורון	B	18-02-2025 10:05	
< 1	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	18-02-2025 10:05	
228	mg/l	כלוריד	Cl	18-02-2025 10:05	
1388	μS/cm	מוליכות שדה	ECFD	18-02-2025 10:05	
44.3	mg/l	אשלגן	K	18-02-2025 10:05	
30.4	mg/l	מגנזיום	Mg	18-02-2025 10:05	
138	mg/l	נתרן	Na	18-02-2025 10:05	
0.15	mg/l	אמוניה	NH4	18-02-2025 10:05	
1.67	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	18-02-2025 10:05	
1.26	mg/l	חנקית	NO2	18-02-2025 10:05	
41	mg/l	חנקת	NO3	18-02-2025 10:05	

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
10.2	NTU	עכירות שדה	TURBFD	09-02-2025 01:07	מאגר דרומי לפני הכלרה
3130	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	09-02-2025 01:07	
0.1	mg/l	כלור כללי	RTCL	09-02-2025 01:07	
0.1	mg/l	בורון	B	11-02-2025 11:18	
95	mg/l	סידן	Ca	11-02-2025 11:18	
< 1	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	11-02-2025 11:18	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
217	mg/l	כלוריד	Cl	11-02-2025 11:18	מאגר דרומי לפני הכלרה
18	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	11-02-2025 11:18	
6.65	mg/l	חמצן מומס	DO	11-02-2025 11:18	
1439	μS/cm	מוליכות חשמלית	EC	11-02-2025 11:18	
1294	μS/cm	מוליכות שדה	ECFD	11-02-2025 11:18	
37.8	mg/l	אשלגן	K	11-02-2025 11:18	
30.9	mg/l	מגנזיום	Mg	11-02-2025 11:18	
133	mg/l	נתרן	Na	11-02-2025 11:18	
0.15	mg/l	אמוניה	NH4	11-02-2025 11:18	
1.22	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	11-02-2025 11:18	
0.66	mg/l	חנקית	NO2	11-02-2025 11:18	
32	mg/l	חנקה	NO3	11-02-2025 11:18	
8.66	mg/l	חנקן כללי מחושב	NT	11-02-2025 11:18	
5.15	mg/l	זרחה	PO4	11-02-2025 11:18	
7.96	unit	הגבה בשדה	pHFD	11-02-2025 11:18	
3.03	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	11-02-2025 11:18	
7.8	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	11-02-2025 11:18	
6.9	NTU	עכירות שדה	TURBFD	11-02-2025 11:18	

שם מאגר: בית חרות מערבית

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
0.1	mg/l	בורן	B	25-02-2025 09:35	בית חרות לפני הכלרה
98	mg/l	סידן	Ca	25-02-2025 09:35	
< 1	mg/l	צח"כ מסונן	CBODF	25-02-2025 09:35	
250	mg/l	כלוריד	Cl	25-02-2025 09:35	
32	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	25-02-2025 09:35	
2.1	mg/l	חמצן מומס	DO	25-02-2025 09:35	
1728	μS/cm	מוליכות חשמלית	EC	25-02-2025 09:35	
1742	μS/cm	מוליכות שדה	ECFD	25-02-2025 09:35	
61.6	mg/l	אשלגן	K	25-02-2025 09:35	
31.5	mg/l	מגנזיום	Mg	25-02-2025 09:35	
159	mg/l	נתרן	Na	25-02-2025 09:35	
20.96	mg/l	אמוניה	NH4	25-02-2025 09:35	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: בית חרות מערבית

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
20.3	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	25-02-2025 09:35	בית חרות לפני הכלרה
10.15	mg/l	חנקית	NO2	25-02-2025 09:35	
15	mg/l	חנקת	NO3	25-02-2025 09:35	
26.77	mg/l	חנקן כללי מחושב	NT	25-02-2025 09:35	
0.29	mg/l	זרחת	PO4	25-02-2025 09:35	
7.49	unit	הגבה בשדה	pHFD	25-02-2025 09:35	
3.58	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	25-02-2025 09:35	
3.4	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	25-02-2025 09:35	
2.7	NTU	עכירות שדה	TURBFD	25-02-2025 09:35	
0.1	mg/l	כלור כללי	RTCL	23-02-2025 09:54	
3.48	NTU	עכירות שדה	TURBFD	23-02-2025 09:54	

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
146.4	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	23-02-2025 09:53	בית חרות א"ה 'לאחר 30 דק
1.16	mg/l	כלור כללי	RTCL	23-02-2025 09:53	
3.66	NTU	עכירות שדה	TURBFD	23-02-2025 09:53	
0.6	mg/l	כלור כללי	RTCL	05-02-2025 10:13	בית חרות שוחת כניסה
4.3	NTU	עכירות שדה	TURBFD	05-02-2025 10:13	