



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי גוש עציון לדיווח

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
8.8	NTU	עכירות שדה	TURBFD	09-09-2025 10:00	גוש עציון א"ה אחרי מסננים
3.1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	09-09-2025 10:00	
2	mg/l	כלור כללי	RTCL	09-09-2025 10:00	
64.5	mg/l	Ca סידן	Ca	09-09-2025 10:00	גוש עציון לפני הכלרה
31	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	09-09-2025 10:00	
39.74	mg/l	חנקן כללי מחושב	NT	09-09-2025 10:00	
113	mg/l	כלוריד	Cl	09-09-2025 10:00	
3.35	mg/l	חמצן מומס	DO	09-09-2025 10:00	
1203	μS/cm	מוליכות חשמלית	EC	09-09-2025 10:00	
13.3	mg/l	זרחה	PO4	09-09-2025 10:00	
7.4	unit	הגבה בשדה	pHFD	09-09-2025 10:00	
2.34	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	09-09-2025 10:00	
10.4	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	09-09-2025 10:00	
8.8	NTU	עכירות שדה	TURBFD	09-09-2025 10:00	
7500	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	09-09-2025 10:00	
0.2	mg/l	כלור כללי	RTCL	09-09-2025 10:00	
8.8	NTU	עכירות שדה	TURBFD	09-09-2025 10:00	
0.22	mg/l	בורון	B	09-09-2025 10:00	
< 1	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	09-09-2025 10:00	
1158	μS/cm	מוליכות שדה	ECFD	09-09-2025 10:00	
25.1	mg/l	אשלגן	K	09-09-2025 10:00	
22.9	mg/l	מגנזיום	Mg	09-09-2025 10:00	
86	mg/l	נתרן	Na	09-09-2025 10:00	
43.9	mg/l	אמוניה	NH4	09-09-2025 10:00	
38.4	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	09-09-2025 10:00	
3.88	mg/l	חנקית	NO2	09-09-2025 10:00	
< 1	mg/l	חנקה	NO3	09-09-2025 10:00	