

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
7.64	mg/l	חנקן כללי מחושב	NT	26-08-2025 10:00	מאגר צפוני לפני הכלרה
101	mg/l	סידן	Ca	26-08-2025 10:00	
13	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	26-08-2025 10:00	
6.96	mg/l	חמצן מומס	DO	26-08-2025 10:00	
22.8	NTU	עכירות שדה	TURBFD	13-08-2025 09:40	
21.9	NTU	עכירות שדה	TURBFD	26-08-2025 10:25	
21	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיס	TSS	26-08-2025 10:00	
21.9	NTU	עכירות שדה	TURBFD	26-08-2025 10:00	
290.9	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	26-08-2025 10:25	
235	mg/l	כלוריד	Cl	26-08-2025 10:00	
1460	μS/cm	מוליכות חשמלית	EC	26-08-2025 10:00	
36	mg/l	מגנזיום	Mg	26-08-2025 10:00	
125	mg/l	נתרן	Na	26-08-2025 10:00	
3.06	mg/l	חנקית	NO2	26-08-2025 10:00	
23	mg/l	חנקה	NO3	26-08-2025 10:00	
1.95	mg/l	זרחה	PO4	26-08-2025 10:00	
8.57	unit	הגבה בשדה	pHFD	26-08-2025 10:00	
2.72	unit	יחס ספיחת נתון	SAR	26-08-2025 10:00	
0.1	mg/l	כלור כללי	RTCL	26-08-2025 10:25	
0.13	mg/l	בורון	B	26-08-2025 10:00	
< 1	mg/l	צח"כ מסונן	CBODF	26-08-2025 10:00	
1380	μS/cm	מוליכות שדה	ECFD	26-08-2025 10:00	
32	mg/l	אשלגן	K	26-08-2025 10:00	
0.21	mg/l	אמוניה	NH4	26-08-2025 10:00	
1.36	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	26-08-2025 10:00	

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
7.25	mg/l	חנקן כללי מחושב	NT	12-08-2025 10:09	מאגר דרומי לפני הכלרה
98	mg/l	סידן	Ca	12-08-2025 10:09	
12	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	12-08-2025 10:09	
6.56	mg/l	חמצן מומס	DO	12-08-2025 10:09	
10.4	NTU	עכירות שדה	TURBFD	10-08-2025 10:12	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר דרומי לפני הכלרה	12-08-2025 10:09	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	18.2
	12-08-2025 10:09	TURBFD	עכירות שדה	NTU	18.6
	13-08-2025 09:55	TURBFD	עכירות שדה	NTU	17.7
	10-08-2025 10:12	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	248.1
	12-08-2025 10:09	Cl	כלוריד	mg/l	198
	12-08-2025 10:09	EC	מוליכות חשמלית	μS/cm	1326
	12-08-2025 10:09	Mg	מגנזיום	mg/l	35.2
	12-08-2025 10:09	Na	נתרן	mg/l	114
	12-08-2025 10:09	NO2	חנקית	mg/l	3.05
	12-08-2025 10:09	NO3	חנקה	mg/l	22
	12-08-2025 10:09	PO4	זרחת	mg/l	1.81
	12-08-2025 10:09	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.86
	12-08-2025 10:09	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	2.51
	10-08-2025 10:12	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.1
	12-08-2025 10:09	B	בורון	mg/l	0.12
	12-08-2025 10:09	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	1
	12-08-2025 10:09	ECFD	מוליכות שדה	μS/cm	1296
	12-08-2025 10:09	K	אשלגן	mg/l	24.6
	12-08-2025 10:09	NH4	אמוניה	mg/l	< 0.03
	12-08-2025 10:09	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.21

שם מאגר: בית חרות מערבית

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	19-08-2025 11:35	NT	חנקן כללי מחושב	mg/l	13.96
	19-08-2025 11:35	Ca	סידן	mg/l	95
	19-08-2025 11:35	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	25
	19-08-2025 11:35	DO	חמצן מומס	mg/l	6.77
	13-08-2025 08:26	TURBFD	עכירות שדה	NTU	10.6
	19-08-2025 11:34	TURBFD	עכירות שדה	NTU	12
	19-08-2025 11:35	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	15.7
	19-08-2025 11:35	TURBFD	עכירות שדה	NTU	12
	19-08-2025 11:34	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	74
	19-08-2025 11:35	Cl	כלוריד	mg/l	253

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: בית חרות מערבית

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
1608	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	19-08-2025 11:35	בית חרות לפני הכלרה
34.1	mg/l	מגנזיום	Mg	19-08-2025 11:35	
156	mg/l	נתרן	Na	19-08-2025 11:35	
16.46	mg/l	חנקית	NO2	19-08-2025 11:35	
6.85	mg/l	זרחת	PO4	19-08-2025 11:35	
7.44	unit	הגבה בשדה	pHFD	19-08-2025 11:35	
3.49	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	19-08-2025 11:35	
0.1	mg/l	כלור כללי	RTCL	19-08-2025 11:34	
0.13	mg/l	בורון	B	19-08-2025 11:35	
1	mg/l	צח"ב מסוכן	CBODF	19-08-2025 11:35	
1559	µS/cm	מוליכות שדה	ECFD	19-08-2025 11:35	
43.5	mg/l	אשלגן	K	19-08-2025 11:35	
0.85	mg/l	אמוניה	NH4	19-08-2025 11:35	
5.23	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	19-08-2025 11:35	
17	mg/l	חנקת	NO3	19-08-2025 11:35	

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
214.3	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	19-08-2025 07:59	בית חרות א"ה 'לאחר 30 דק
0.65	mg/l	כלור כללי	RTCL	19-08-2025 07:59	
3.08	NTU	עכירות שדה	TURBFD	27-08-2025 11:30	בית חרות שוחת כניסה
1.9	mg/l	כלור כללי	RTCL	27-08-2025 11:30	
9.88	NTU	עכירות שדה	TURBFD	10-08-2025 10:12	מאגר דרומי א"ה 'לאחר 30 דק
5.1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	10-08-2025 10:12	
0.7	mg/l	כלור כללי	RTCL	10-08-2025 10:12	מאגר צפוני א"ה 'לאחר 30 דק
10.9	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	26-08-2025 07:45	
0.84	mg/l	כלור כללי	RTCL	26-08-2025 07:45	